

**INFORMACIJE KOJE JE TVRTKA BRALA d.o.o. DUŽNA DATI JAVNOSTI ZA SLUČAJ
OPASNOSTI I U SLUČAJU VELIKE NESREĆE**

(sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN br. 44/14,
31/17 i 45/17-ispravak), Prilog VI)


1.	Ime ili tvrtka operatera te puna adresa i naziv područja postrojenja
	<i>Tvrtka:</i> Brala d.o.o. Ulica braće Dežmalj 26 23242 Posedarje <i>Područje postrojenja:</i> Brala d.o.o. - Plinara Islam Latinski 2b 23242 Posedarje Postrojenje skladišta plina nalazi se na k.č. broj 660/7, k.o. Islam Latinski, ukupne površine 24.731 m² (iz ZK uložka br. 363 Općinskog suda u Zadru, Zemljišno-knjižnog odjela Zadar) na prostoru općine Posedarje. Smješteno je 1 km nakon izlaza s auto-ceste A1 na čvoru Zadar I prema Zadru. Od Zadra je udaljena cca 19 km. Područje nije nastanjeno, a omeđeno je benzinskom postajom koja je dana u najam INA-i d.d. uz cestu prema Zadru i poljoprivrednim zemljištem. Na udaljenosti cca 400 m nalazi se jezero Baštica te mjesno groblje i kapelica. Prve stambene kuće su na udaljenosti cca 800 m. Postrojenje je ograđeno žičanom ogradom i pod video-nadzorom je.
2.	Informacije kojima operater potvrđuje da područje postrojenja podliježe obvezama propisanim Uredbom o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN br. 44/14, 31/17 i 45/17-ispravak), te da je nadležnim tijelima javne vlasti dostavljena Obavijest o prisutnosti opasnih tvari, odnosno da je pribavljena suglasnost na Izvješće o sigurnosti
	Nadležnim tijelima dostavljena je obavijest o prisutnosti opasnih tvari te su svi podaci upisani u registar RPOT/OPVN, te za niži razred postrojenja izrađena je Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari, Operativni Plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari i Politika sprječavanja velikih nesreća.
3.	Pojednostavljena objašnjenja aktivnosti koje se odvijaju unutar područja postrojenja
	Postrojenje se sastoji od pet (5) nadzemnih spremnika za skladištenje ukapljenog naftnog plina - UNP-a kapaciteta 5 x 86 m³ ili ukupno 192,10 tona. Procesi koji se odvijaju unutar postrojenja su: • Istakanje kamionskih cisterni • Punjenje boca za domaćinstvo UNP-om a sadrži i • Pumpno-kompresorsku stanicu • Isparivačko-regulacijsku stanicu

4.	Naziv opasnih tvari koje se skladište
	<i>Imenovane opasne tvari prema Prilogu IIB Uredbe: 18. ukapljeni vrlo zapaljivi plinovi (uključujući UNP) i prirodni plin</i> <i>Trgovački naziv:</i> Ukapljeni naftni plin <i>EC broj:</i> 200-827-9 <i>CAS broj:</i> 74-98-6 <i>Upotreba proizvoda:</i> Industrijska: distribucija tvari, upotreba kao gorivo, upotreba kao funkcionalni fluid, proizvodna tvari <i>Profesionalna:</i> upotreba kao gorivo <i>Potrošačka:</i> upotreba kao gorivo <i>Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP/GHS):</i> Zap. plin 1; H220 Stlač. plin; H280 <i>Označavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP/GHS):</i>   GHS02 GHS04 Oznake upozorenja (H): H220 Vrlo lako zapaljivi plin. H280 Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju. Oznake obavijesti (P): P210 Čuvati odvojeno od iskre i otvorenog plamena. – Ne pušiti. P377 Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje. P381 Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti. P403 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.
5.	Opće informacije o načinu upozoravanja javnosti na području utjecaja
	• Za tvrtku izrađen je Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari te Plan evakuacije koji propisuju način postupanja zaposlenika u slučaju velike nesreće. • Planovi uključuju način obavješćavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, nadležnih tijela državne uprave te lokalne zajednice u okruženju, u slučaju velike nesreće kontaktira se 112, 192, 193 ili 194 • Planovi se ažuriraju prema propisanom vremenu, nakon iznenadnog događaja, potencijalno opasne situacije ili provedene vježbe koja je ukazala na nedostatke u predmetnom planu. • Osoblje je obučeno za početno gašenje požara, educirane su određene osobe za pružanje prve pomoći. • Svo procesno osoblje je obučeno za postupanje u hitnim situacijama i upoznato s planovima za izvanredne i iznenadne situacije. • Provođe se vatrogasne vježbe, vježbe uzbunjivanja, vježbe evakuacije te zaštite i spašavanja u slučaju iznenadnog događaja.

6.	Datum posljednjeg nadzora nad područjem postrojenja
	Koordinirani SEVESO nadzor proveden je u lipnju 2021. godine
7.	Sve dodatne odgovarajuće informacije možete dobiti na sljedećim kontaktima
	Putem elektronske pošte na: braladoo@gmail.com Pozivom na broj: +385 (0)23 279 002; +385 (0)23 279 025

U Posedarju, 27.9.2021

Direktor:
Roko Brala



BRALA d.o.o.

za trgovinu i usluge

Ulica braće Dežmalj 26, Posedarje

OIB: 88011419576